



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

پیوست:

واحد درخواست کننده: تأسیسات

نام کالا و خدمات: درایه جوی فنی

کد کالا / خدمات: ۴۳۱

محل مصرف: بیمارستان

واحد کالا / خدمات: دستگاه

شرکت سازنده کالا / ارائه کننده خدمات: دکتر فاضل زاده سوری

مشخصات فنی کالا / خدمات:

درایه جوی فنی

مصارف جانبی مکتوب

فشار کاری: ۱۰-۱۲ bar

نوع اتصال: فلنجی

سایز: ۴"

ظرفیت: ۳۵-۴۰ $\frac{m^3}{min}$

مطابق درایه جوی تمامی سخت‌های مواد نافذ، رادیوگرافی و عید رو استاتیک را پس از تست

باشد. دارای سیستم کنترلی برقی

پوشش داخلی اپوکسی جهت جلوگیری از خوردگی

امضاء کارشناس واحد: حبیب

آیا مشخصات مذکور جهت خرید کالای فوق کفایت لازم را دارد؟

☐ خیر

☒ بله

امضاء سرپرست واحد: حبیب

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

